

Comune di Catenanuova



Valori medi* semestrali al 31/12/2024

Parametri caratteristici acqua potabile	U.M.	Valore Rilevato	Limite D. Lgs 31/01
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO	PH	7,86	$\geq 6,5$ e $\leq 9,5$
RESIDUO FISSO A 180°	mg/l	547,78	non previsto
DUREZZA	°F	3,99	non previsto
CONDUCIBILITA' ELETTRICA A 20°	$\mu\text{S}/\text{cm}$	949,78	2500
CALCIO	mg/l Ca	64,22	non previsto
MAGNESIO	mg/l Mg	55,11	non previsto
AMMONIO	mg/l NH ₄	0,10	0,50
CLORURI	mg/l Cl	76,44	250
SOLFATI	mg/l SO ₄	108,33	250
POTASSIO	mg/l K	20,00	non previsto
SODIO	mg/l Na	83,33	200
ARSENICO	$\mu\text{g}/\text{l}$ As	0,66	10
BICARBONATO	mg/l HCO ₃	450,22	non previsto
CLORO RESIDUO	mg/l	0,31	non previsto
FLUORURI	mg/l F	0,61	1,50
NITRATI	mg/l NO ₃	9,08	50
NITRITI	mg/l NO ₂	0,10	0,50
MANGANESE	$\mu\text{g}/\text{l}$ Mn	5,00	50

(*) i valori rappresentano le medie delle determinazioni analitiche effettuate sull' intero territorio comunale