

Comune di Villarosa



Valori medi* semestrali al 31/12/2024

Parametri caratteristici acqua potabile	U.M.	Valore Rilevato	Limite D. Lgs 31/01
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO	PH	7,85	$\geq 6,5$ e $\leq 9,5$
RESIDUO FISSO A 180°	mg/l	409,00	non previsto
DUREZZA	°F	4,48	non previsto
CONDUCIBILITA' ELETTRICA A 20°	$\mu\text{S}/\text{cm}$	667,00	2500
CALCIO	mg/l Ca	91,50	non previsto
MAGNESIO	mg/l Mg	53,25	non previsto
AMMONIO	mg/l NH4	0,10	0,50
CLORURI	mg/l Cl	42,50	250
SOLFATI	mg/l SO4	83,00	250
POTASSIO	mg/l K	2,58	non previsto
SODIO	mg/l Na	28,25	200
ARSENICO	$\mu\text{g}/\text{l}$ As	0,25	10
BICARBONATO	mg/l HCO3	363,00	non previsto
CLORO RESIDUO	mg/l	0,28	non previsto
FLUORURI	mg/l F	0,54	1,50
NITRATI	mg/l NO3	12,33	50
NITRITI	mg/l NO2	0,10	0,50
MANGANESE	$\mu\text{g}/\text{l}$ Mn	5,00	50

(*) i valori rappresentano le medie delle determinazioni analitiche effettuate sull' intero territorio comunale